

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

Datenblatt 07 zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98 ATEX 3464

für den Drehstromasynchronmotor Typ K11R 250 M6

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Bescheinigung gilt unter der Voraussetzung, daß sich die Motoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

Leistung:		33			kW
Spannung:	220	400	690		V
Strom:	109	60	35		A
Leistungsfaktor:		0,86			
Frequenz:		50			Hz
Drehzahl:		985			min ⁻¹
Betriebsart:		S1			
Verhältnis I_A/I_N :		6,0			
Wärmeklasse:		F			

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 5\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend dem Bereich A nach IEC 34-1 schwanken.

Temperaturüberwachung

Für die Auswahl einer stromabhängig verzögerten Schutzeinrichtung wurden die Zeiten t_E wie folgt bestimmt:

Temperaturklasse:	T1	T2	T3	
Zeit t_E :	35	35	12	s

Prüfbericht

PTB Ex 98-30014

Zertifizierungsstelle Explosionschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 17.11.1998

Dr.-Ing. U. Engel
Regierungsdirektor

