

Beiblatt 74

zur EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU99ATEX1142

Drehstrom-Asynchronmotor mit Käfigläufer Typ IE2-K11R 132 SX2 G

Bemessungsgrößen und technische Daten

Auf der Grundlage des Prüfberichtes IB-12-3-089 vom 08.10.2012 ergeben sich folgende Festlegungen:

Die Angaben gelten unter der Voraussetzung, dass sich die Drehstrommotoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Auslegung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden.

| | | | | |
|---|------|------|-----|-------------------|
| Nennleistung: | | 6,6 | | kW |
| Nennspannung: | 220 | 500 | 690 | V |
| Nennstrom: | 22,5 | 9,9 | 7,2 | A |
| Leistungsfaktor: | | 0,91 | | |
| Nennfrequenz: | | 50 | | Hz |
| Nenndrehzahl: | | 2916 | | min ⁻¹ |
| Betriebsart: | | S1 | | |
| Verhältnis I _A /I _N : | | 6,3 | | |
| Wärmeklasse: | | F | | |
| Kühlmitteltemperatur: | | 55 | | °C |

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zulässig.
Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen.
Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu ± 10 % entsprechend dem Bereich B und die Netzfrequenz bis zu ± 2 % entsprechend dem Bereich A nach IEC 60034-1 schwanken.

Temperaturüberwachung

Für die stromabhängige verzögerte Schutzeinrichtung gelten folgende t_E-Zeiten:

| | | | |
|-----------------------|------|------|-----|
| Temperaturklasse: | T1 | T2 | T3 |
| t _E -Zeit: | 21 s | 21 s | 6 s |

Dieses Beiblatt ist nur gültig in Verbindung mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung IBExU99ATEX1142.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7 - 09599 Freiberg, Deutschland
☎ +49 (0) 3731 3805-0 - ☎ +49 (0) 3731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Im Auftrag



(Dr. Wagner)



Siegel
(Kenn-Nr. 0637)

Freiberg, 08.10.2012

Bescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden.