

Braunschweig und Berlin

Datenblatt 07 zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX 3309

der Firma **VEM motors Thurm GmbH, D-Zwickau**

für den Drehstromasynchronmotor Typ KPER 63 G 2

## Bemessungsgrößen und Daten

Diese Bescheinigung gilt unter der Voraussetzung, daß sich die Motoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

Leistung:		0,18			kW
Spannung:	126 ... 140	380 ... 420	475 ... 525		V
Strom:	1,41	0,47	0,38		A
Leistungsfaktor:		0,88 ... 0,80			
Frequenz:		50			Hz
Drehzahl:		2725 ... 2790			min <sup>-1</sup>
Betriebsart:		S1			
Verhältnis $I_A/I_N$ :		4,2			
Wärmeklasse:		F			

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu  $\pm 5\%$  und die Netzfrequenz bis zu  $\pm 2\%$  entsprechend dem Bereich A nach IEC 34-1 schwanken.

## Temperaturüberwachung

Für die Auswahl einer stromabhängig verzögerten Schutzeinrichtung wurden die Zeiten  $t_E$  wie folgt bestimmt:

Temperaturklasse:	T1	T2	T3	T4	
Zeit $t_E$ :	33	33	29	13	s

Prüfbericht PTB Ex 99-30052

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz  
Im Auftrag

Braunschweig, 25. Oktober 1999

Dr.-Ing. U. Engel  
Regierungsdirektor

