

Braunschweig und Berlin

Datenblatt 31 zur EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99 ATEX 3312

für den Drehstromasynchronmotor Typ KPER 90 L 4

Bemessungsgrößen und Daten

Diese Bescheinigung gilt unter der Voraussetzung, daß sich die Motoren dieses Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchung nur unwesentlich von dem geprüften Muster unterscheiden, für die folgenden Ausführungen:

Leistung:		1,1		kW
Spannung:	133	400	690	V
Strom:	7,4	2,45	1,42	A
Leistungsfaktor:		0,78		
Frequenz:		50		Hz
Drehzahl:		1425		min ⁻¹
Betriebsart:		S1		
Verhältnis I_A/I_N :		6,1		
Wärmeklasse:		F		

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zulässig. Die zugehörigen Ströme sind im reziproken Verhältnis der Spannungen umzurechnen. Gegenüber den Bemessungswerten darf die Netzspannung bis zu $\pm 5\%$ und die Netzfrequenz bis zu $\pm 2\%$ entsprechend dem Bereich A nach IEC 34-1 schwanken.

Temperaturüberwachung

Für die Auswahl einer stromabhängig verzögerten Schutzeinrichtung wurden die Zeiten t_E wie folgt bestimmt:


Temperaturklasse:	T1	T2	T3	T4	
Zeit t_E :	23	23	20	9	s

Prüfbericht

PTB Ex 00-30047

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
Im Auftrag

Braunschweig, 15. Mai 2000


Dr.-Ing. U. Engel
Regierungsdirektor

