IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

Ergänzungsblatt 21

zur EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG IBExU02ATEX1019

Drehstrom-Asynchronmotor mit Käfigläufer Typ K21Q 315 LX4 Ex II 2D (K20Q 315 LX4 Ex II 2D)

Die bereits bescheinigte Motorenreihe Typ K2.Q ... Ex II 2D wird durch den Motor Typ K21Q 315 LX4 Ex IID (K20Q 315 LX4 Ex II 2D) erweitert. Der Motor ist für Netzbetrieb 50 Hz und für Umrichterbetrieb im Bereich von 5 Hz bis 50 Hz bei einer maximalen Oberflächentemperatur von T = 125 °C vorgesehen.

Bemessungsgrößen und technische Daten

	Netzbetrieb	Umricht	Umrichterbetrieb	
kW	185	17,4	185	
V	415	40	405	
Nm	1.185	1.185	1.185	
Α	311	300	320	
Hz	50	5	50	
min ⁻¹	1473	141	1493	
	0,86	0,96	0,87	
%	96,1	87,0	94,8	
	S1	5	81	
°C	55	5	55	
	V Nm A Hz min ⁻¹	kW 185 V 415 Nm 1.185 A 311 Hz 50 min ⁻¹ 1473 0,86 % 96,1 S1	kW 185 17,4 V 415 40 Nm 1.185 1.185 A 311 300 Hz 50 5 min ⁻¹ 1473 141 0,86 0,96 % 96,1 87,0 S1 S	

Neben der Spannung 415 V sind auch andere Spannungen im Bereich von 220 V bis 420 V zulässig. Die zugehörigen Ströme werden im reziproken Verhältnis der Spannungen umgerechnet.

Der Nachweis des Explosionsschutzes des o. g. Motors ist im Prüfbericht IB-09-3-018 vom 25.02.2009 dargelegt. Die Kennzeichnung lautet:

> ⟨Ex⟩ II 2D Ex tD A21 IP 65 T 125 °C T_a -30 °C bis +55 °C

Die in der EG-Baumusterprüfbescheinigung IBExU02ATEX1019 enthaltenen sicherheitstechnischen Hinweise sind zu beachten.

Die Motoren dürfen bei Umrichterbetrieb nur mit dem Frequenzumrichter Typ NXI-0385-5-A-0-T-0-ISG der Fa. VACON betrieben werden. Die Strombegrenzung wird höchstens auf den 1,6-fachen Motorbemessungsstrom für max. 2 min eingestellt.

Dieses Ergänzungsblatt ist nur gültig in Verbindung mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung IBExU 02ATEX1019 mit 1. bis 3. Ergänzung.

IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH

Fuchsmühlenweg 7 - 09599 Freiberg, Deutschland

⊕ +49 (0) 3731 3805-0 - ≜ +49 (0) 3731 23650 € Explo

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz,

Im Auftrag

(Dr. Wagner)

Wayn

 Siegel -(Kenn-Nr. 0637)

Kenn-Nr. 0

Institut für Sicherheits-

technik GmbH

Freiberg, 25.02.2009

Bescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. Bescheinigungen dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden.